



Miljö- och byggnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:00		
Beslutande	Ledamöter Per Helgesson (S), Ordförande Björn Schols (C), 1:e vice ordförande Fredrik Frelin (S) Stefan Embretsén (SD)		
	Tjänstgörande ersättare Allan Olsson (SD) ersätter Felix Karsbo (KD)		
Övriga närvarande	Ersättare Susanne Svensson (S) Johan Mittjas (C)		
	Tjänstemän Johan Brodin, Ekonom Laura Fenlin, tf Miljö- och byggchef Elin Voxberg, Miljöinspektör Fredrik Andersson, Byggnadsinspektör Eva Lindberg, Nämndsekreterare		via telefon §§14-15 via telefon §§14-19 via telefon
Justerare	Stefan Embretsén		
Justeringsplats och tid	Miljö- och byggförvaltningen, 2023-03-20		
Underskrifter	Paragrafer §§ 14-24		
	Sekreterare	Eva Lindberg	
	Ordförande	Per Helgesson	
	Justerare	Stefan Embretsén	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-03-16		
Datum då anslaget sätts upp	2023-03-20	Datum då anslaget tas ned	2023-04-11
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen		
Underskrift	Eva Lindberg		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista

§ 14	Dnr 2023/00001 Godkännande av dagordning	3
§ 15	Dnr 2023/00033 Information ekonomi	4
§ 16	Dnr 2023/00025 Information tf miljö- och byggchef	5
§ 17	Dnr 2023/00061 Information om remiss om medgivande till överlåtelse av undersökning Gräsberget nr 1 och Andberget nr 1, MBN-2023-85	6
§ 18	Dnr 2023/00054 Beslut om nytt dataskyddsbud (DSO) för Miljö- och byggnämnden .	7
§ 19	Dnr 2023/00056 Anmälan om ordförandebeslut hundrastgård Norra Edsbyn 21:2 MBN- 2022-748	9
§ 20	Dnr 2023/00062 Anmälan om ordförandebeslut MBN-2020-162: Dom M1710-22 överklagas till Mark- och miljööverdomstolen	10
§ 21	Dnr 2023/00059 Förbud med vite Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 MBN-2023-52	11
§ 22	Dnr 2023/00058 Uppföljning av tidigare beslut om förbud med vite Långhed 11:3 MBN- 2022-34	16
§ 23	Dnr 2023/00007 Delegationsbeslut 2023-02-01 -- 2023-03-14	18
§ 24	Dnr 2023/00016 Meddelande - beslut för kännedom	19

Miljö- och byggnämnden

§ 14

Dnr 2023/00001

Godkännande av dagordning

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

§ 15

Dnr 2023/00033

Information ekonomi

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Johan Brodin informerade om det ekonomiska läget



Miljö- och byggnämnden

§ 16

Dnr 2023/00025

Information tf miljö- och byggchef

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet

tf Miljö- och byggchef Laura Fenlin presenterade nyanställd byggnadsinspektör Sindre Dahlkvist. Förvaltningen annonserar efter vikarierande miljöinspektör. Information gavs om utbildningar för förtroendevalda i myndighetsutövning, ibland annat plan- och bygglagen.



Miljö- och byggnämnden

§ 17

Dnr 2023/00061

**Information om remiss om medgivande till överlåtelse
av undersökning Gräsberget nr 1 och Andberget nr 1,
MBN-2023-85**

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

tf Miljö- och byggchef Laura Fenlin informerade om vad överlåtandet av undersökningstillståndet innebär och att förvaltningen inte hade något att erinra i remissärendet.

Miljö- och byggnämnden

§ 18

Dnr 2023/00054

Beslut om nytt dataskyddsbud (DSO) för Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att utse Laura Gashi till nytt dataskyddsbud (DSO) för Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun från och med 2023-02-13

Sammanfattning av ärendet

På grund av personalomsättning inom Kommunalförbundet Hälsingland behöver ett nytt dataskyddsbud utses i medlemskommunerna.

I väntan på en nyanställning har Kommunalförbundet Hälsingland, genom avtal, köpt tjänsten som DSO från en extern leverantör (JP Infonet AB) under tiden 13 februari till och med 30 juni 2023. På så sätt fullföljer förbundet sitt uppdrag att svara för en gemensam DSO för medlemskommunerna med tillhörande bolag och förbund.

Ärendet

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) har uppdraget att vara anställande myndighet för ett gemensamt Dataskyddsbud (DSO) för Bollnäs-, Söderhamns- och Ovanåkers kommuner med tillhörande bolag och förbund. På grund av personalomsättning inom Kommunalförbundet Hälsingland behöver ett nytt dataskyddsbud utses i medlemskommunerna.

I väntan på en nyanställning har Kommunalförbundet Hälsingland, genom avtal, köpt tjänsten som DSO från en extern leverantör (JP Infonet AB) under tiden 13 februari till och med 30 juni 2023. På så sätt fullföljer förbundet sitt uppdrag att svara för en gemensam DSO för medlemskommunerna med tillhörande bolag och förbund.

Processen med att lösa frågan rörande avsaknaden av Dataskyddsbud kommer att fortgå under våren.

Miljö- och byggnämnden

Förändringar av verksamheten under våren

Den temporära lösningen under våren innebär följande tillfälliga förändringar:

- Pågående granskning för 2023 pausas för tillfället.
- Frågor från allmänheten på telefon hänvisas initialt till informationssäkerhetssamordnare inom Kommunalförbundet Hälsingland för vidare hantering.
- Personuppgiftsansvariga organisationer (PUA) kan även fortsättningsvis vända sig till informationssäkerhetssamordnaren inom Kommunalförbundet Hälsingland vid behov av råd och stöd i GDPR-relaterade frågor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-02-19

Anmälan dataskyddsbud - Ovanåkers kommun, Miljö- och byggnämnden

Information ny DSO 20230213

Skickas till

tf Miljö- och byggchef

Miljö- och byggnämnden

§ 19

Dnr 2023/00056

**Anmälan om ordförandebeslut hundrastgård Norra
Edsbyn 21:2 MBN-2022-748**

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet

Bygglov och startbesked beviljades 2023-02-20 för hundrastgård på fastigheten Norra Edsbyn 21:2 av ordförande Per Helgesson i miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag

Ansökan	2022-11-09
Situationsplan	2022-11-09
Tjänsteskrivelse	2022-02-17

Bilaga

Ordförandebeslut	2023-02-20
------------------	------------

Miljö- och byggnämnden

§ 20

Dnr 2023/00062

**Anmälan om ordförandebeslut MBN-2020-162: Dom M1710-22 överklagas till Mark- och miljööverdomstolen
Miljö- och byggnämndens beslut**

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet

Mark- och miljödomstolen anser i mål M1710-22 att delgivning till enskild inte är bevisad.

Vice ordförande Björn Schols beslutade 2023-02-14 att överklaga domen från Mark- och miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen på grund av att sista datum för överklagan 2023-03-07 infaller före nämndsammanträdet 2023-03-16.

Beslutsunderlag

Dom M1710-22 Mark- och miljödomstolen	2023-02-14
Bild på uthämtat rekommenderat brev	2020-05-05

Bilaga

Ordförandebeslut	2023-03-07
------------------	------------

Miljö- och byggnämnden

§ 21

Dnr 2023/00059

Förbud med vite Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 MBN-2023-52

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att:

Fastighetsägaren [REDACTED] personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25. Förbudet gäller från och med den 30 oktober 2023 och förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om avloppsanläggningen inte har åtgärdats med reningssteg godkänt av nämnden innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas eller förbud efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs.

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnr [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25. Förbudet gäller från och med den 30 oktober 2023 och förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om avloppsanläggningen inte har åtgärdats med reningssteg godkänt av nämnden innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas eller förbud inte efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs.

Detta beslut skickas till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206).

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen utförde 2011-08-05 en inventering av avloppet på fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25. Ett nytt besök gjordes 2022-11-10. Vid besöket konstaterades att slamavskiljare är en tvåkammarsbrunn och att vattnet

Miljö- och byggnämnden

sedan leds ut i mark. Eventuellt finns en stenkista vid utloppet.
Avloppsanläggningen belastas med WC samt bad-, disk- och tvättvatten.

Fastighetsägarna har informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom ett informationsbrev daterat 2019-04-24. En förfrågan om möjligheten att få uppskov till och med sommaren 2021 inkom från fastighetsägarna 2019-05-16. Förfrågan besvarades 2019-05-17 med att förklara att inga förelägganden skrivits ännu men ett föreläggande kommer komma år 2020. Ett föreläggande om att åtgärda avloppet senast 30 oktober 2021 skickades 2020-01-24 till fastighetsägarna.

Fastighetsägarna inkom 2021-10-27 men en förfrågan om det räcker att ansökan inkommer under 2021 och om det blir några påföljder om avloppsanläggningen inte åtgärdas i tid. Information skickades 2021-10-28 om att det är möjligt att ansöka om uppskov och att miljö- och byggnämnden kan gå vidare i ärendet med förbud och/eller vite om tidigare beslut inte efterlevs. Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2023-02-03. Yttrande från fastighetsägarna inkom 2023-02-10 med information om att det skrivits ett avtal med en avloppsentreprenör men att projektering avvaktas tills våren.

Skäl

Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 kap. 3 § miljöbalken. Avloppsvattnet leds genom en slamavskiljare som inte är konstruerad för att klara rening av avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt. Ingen rening sker av vattnet efter slamavskiljning utan vattnets leds ut till ett skogsparti. Rening bedöms inte vara tillräcklig för att inte riskera olägenhet för människans hälsa eller miljön. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, att läkemedel och hushållskemikalier kan ledas ut i naturen samt att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan påverka grundvattnet och ytvatten. Avloppsvattnet leds dessutom ut ca 20 m från Voxnan, som utgör ett Natura 2000 område. Området har höga naturvärden. Särskilt utpekad är flodpärlmusslan som föredrar en näringsfattig och syrerik livsmiljö och därmed riskerar att påverkas av avloppsanläggningar med bristfällig rening. I bevarandeplanen lyfts utsläpp av föroreningar från avlopp som ett exempel på åtgärd som kan negativt verka på naturtypen "större vattendrag".

Fastighetsägarna har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägarna har ännu inte inlett något ärende om åtgärder hos tillsynsmyndigheten och miljö-

Miljö- och byggnämnden

och byggnämnden har inte fått in några uppgifter om att anläggningen åtgärdats. Miljö- och byggnämnden bedömer därför att det är rimligt i förhållande till nyttan och inte mer ingripande än nödvändigt att förbjuda fortsatt utsläpp till den bristfälliga anläggningen och skäligt att förena förbudet med vite.

Övriga upplysningar

Om ni vill undvika att erlägga vite ska verksamhetsutövaren ändra sin användning av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, exempelvis att avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den kopplas bort eller på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning åtgärdas så att rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som gäller. Sker fortsatt utsläpp till befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta vitet att göras gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp av avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och slutintyg inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande reningskrav kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av avloppslösning kan bland annat fås på www.avloppsguiden.se.

Lagrums

Miljöbalken 2 kap. 3 §

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken 2 kap. 7 §

Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana

Miljö- och byggnämnden

åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Miljöbalken 9 kap. 7 §

Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken 26 kap. 9 §

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Miljöbalken 26 kap. 14 §

Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Miljöbalken 26 kap. 15 §

Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas...

Lag om viten 3 §

När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Lag om viten 4 §

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Miljö- och byggnämnden

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna av Finnstuga och Dalkarlsbo 1:25 med delgivningskvitto.
Inskrivningsmyndigheten

Bilagor

Hur man överklagar

Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-24

Platsbesök 2022-11-10

Miljö- och byggnämnden

§ 22

Dnr 2023/00058

Uppföljning av tidigare beslut om förbud med vite Långhed 11:3 MBN-2022-34

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att upphäva sitt tidigare beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten som förenats med fast och löpande vite på fastigheten Långhed 11:3, och adressen Silfors 312, MBN-2022-34, daterat 2022-04-21, § 20.

Beslutet fattas utifrån att det inte längre finns anledning att förbjuda utsläpp till avloppsanläggningen med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206).

I och med beslutet att upphäva förbudet med fast och löpande vite anmäler Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun om att anteckning om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen i fastighetsregistret på fastigheten Långhed 11:3 i Ovanåkers kommun tas bort. Detta med stöd av miljöbalken 26 kap. 15 §.

Ärendet

Miljö- och byggförvaltningen utförde 2011-09-27 en inventering av avloppet på fastigheten Långhed 11:3. Vid inventeringen konstaterades att slamavskiljare är en trekammarbrunn men att efterföljande godtagbart reningssteg saknas.

Ett ägarbyte av fastigheten gjordes hösten 2018. Ett föreläggande om åtgärd senast 30 september 2019 skickades till nuvarande fastighetsägare 2019-02-08. Ett nytt föreläggande med förlängd tid för åtgärd till 30 oktober 2021 skickades till fastighetsägarna 2020-01-24.

Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-02-02. Yttrande från fastighetsägarna inkom 2022-02-10 med information om att det finns planer på att åtgärda avloppet i samband med utbyggnaden av huset som påbörjas våren 2022.

Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten efter 30 oktober 2022 förenat med fast och löpande vite beslutades av miljö- och byggnämnden vid sammanträdet 2022-04-21. Beslutet skrevs in i fastighetsregistret.

Miljö- och byggnämnden

En ansökan om att åtgärda avloppsanläggningen inkom 2022-08-22. Tillstånd att åtgärda avloppsanläggningen beslutades 2022-09-16. Ett intyg över utförd avloppsanläggning inkom 2022-11-09 och bilder inkom 2023-01-15.

Slamavskiljaren från den gamla anläggningen behövs och ett nytt efterföljande reningssteg i form av markbädd med biomoduler har anlagts. Information om att ärendet kommer tas upp i nämnden meddelades i en skrivelse 2022-01-27 i samband med svaret på slutintyget.

Motivering/skäl

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Långhed 11:3 varit bristfällig eftersom efterföljande reningssteg saknades. Avloppsanläggningen är nu åtgärdad så att avloppsvattnet genomgår slamavskiljning och renas i en markbädd med biomoduler anpassad för wc och bad-, disk- och tvättvatten från ett hushåll. Slamavskiljaren är samma som tidigare men det efterföljande reningssteget är nytt. Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärdad avloppsanläggning nu uppfyller de krav som ställs i 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken.

I och med att anläggningen åtgärdats finns inte längre något behov av att behålla förbudet med fast och löpande vite som tidigare meddelats med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206). Det bedöms därför skäligt att upphäva förbudet som förenats med vite. När ett förbud upphävts ska det anmälas till Inskrivningsmyndigheten enligt 26 kap. 15 § Miljöbalken så att anteckningen kan tas bort

Beslutet skickas till

Fastighetsägarna av Långhed 11:3

Fastighetsinskrivningen hos Lantmäteriet för att anmäla borttagande av anteckning.

Bilagor

Hur man överklagar



Miljö- och byggnämnden

§ 23

Dnr 2023/00007

Delegationsbeslut 2023-02-01 -- 2023-03-14

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegationsbeslut
2023-02-01 – 2023-03-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnämnden

§ 24

Dnr 2023/00016

Meddelande - beslut för kännedom

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen